

... von Wänden und Türen zum Schutz gegen Schallübertragung aus einem fremden Wohn- oder Arbeitsbereich

Bauteile	Mindest- anforderung ¹⁾ erf. R'_w in dB	Vorschläge für erhöhten Schallschutz ²⁾ erf. R'_w in dB	Bemerkungen
4. Krankenanstalten, Sanatorien			
Wände zwischen - Krankenräumen - Fluren und Krankenräumen - Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern - Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern - Krankenräumen und Arbeits- und Pflegeräumen	≥ 47	≥ 52	Das erf. R'_w gilt für die Wand allein
Wände zwischen - Operations- und Behandlungsräumen - Fluren und Operations- und Behandlungsräumen	≥ 42	-	Das erf. R'_w gilt für die Wand allein
Wände zwischen - Räumen der Intensivpflege, Fluren und Kranken- räumen der Intensivpflege	≥ 37	-	Das erf. R'_w gilt für die Wand allein
Türen zwischen - Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern - Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	≥ 37	-	Bei Türen gilt erf. R_w
Türen zwischen - Fluren und Krankenräumen - Operations- und Behandlungsräumen - Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen	≥ 32	≥ 37	Bei Türen gilt erf. R_w
5. Schulen und vergleichbare Unterrichtsbauten			
Wände zwischen - Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren	≥ 47	-	
Wände zwischen - Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Treppenhäusern	≥ 52	-	
Wände zwischen - Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und „besonders lauten“ Räumen (z. B. Sporthallen, Musikräumen, Werkräumen)	≥ 55	-	
Türen zwischen - Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren	≥ 32	-	Bei Türen gilt erf. R_w

¹⁾ Nach DIN 4109-1.

²⁾ Nach Beiblatt 2 zur DIN 4109:1989.