


Schachtwände mit einfachem Ständerwerk, 2-lagig beplankt

mit Rigidur H Gipsfaserplatte



Technische Daten

Schallschutz

R_w bis 38 dB

Brandschutz

bis F 60-A

Wandhöhe

bis 4.500 mm


Wanddicke

bis 130 mm

Gewicht (ohne Dämmung)

bis ca. 39 kg/m²

Längsschnitt



Wanddicke und -gewicht

Beplankung mm	Wand- profil	Wand- dicke ca. mm	Wand- gewicht kg/m ²
12,5 + 10	CW 50	72,5	29
12,5 + 10	CW 75	97,5	30
12,5 + 10	CW 100	122,5	30
2 x 15	CW 50	80	38
2 x 15	CW 75	105	39
2 x 15	CW 100	130	39

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Systemaufbau

1 Beplankung	1.1 Rigidur H Gipsfaserplatte
2 Befestigung	2.1 Rigidur Fix Schnellbauschraube 2.2 Randanschlussbefestigung, z. B. Dübel
3 Unterkonstruktion	3.1 RigiProfil MultiTec UW 50/75/100 als Boden- und Deckenanschluss 3.2 RigiProfil MultiTec CW 50/75/100 3.3 Anschlussdichtung A1
4 Dämmstoff	4.1 Schallschutz: z. B. ISOVER Akustic TP 1 oder Akustic TF Twin Brandschutz: gemäß Tabelle
5 Verspachtelung	5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix gemäß Verarbeitungsrichtlinien

Detailhinweise

Details	Seite
Bodenanschlüsse	SW 28
Deckenanschlüsse	SW 28
Wandanschlüsse	SW 29
Eckausbildung	SW 31
Einbau von Elt.-Dosen	SW 31
Anschlüsse an Stützen/Träger	SW 32
Bewegungsfugen	SW 33
Einbau von Revisionsklappen	SW 33

Schallschutz

Beplankung	Unterkonstruktion Profile	Achs-	Wand-	Dämmstoff	Schalldämm-
		abstand			
		a			R_w
mm		mm	mm	mm	dB
2 x 12,5	CW 50	625	125	ohne	33 ²⁾
2 x 12,5	CW 50	625	125	40 ¹⁾	38 ²⁾

¹⁾ z. B. ISOVER Akustic TP 1 oder Akustic TF Twin

²⁾ In Anlehnung an System SW12RHRF

Hinweis

Nachweis:

M5546

R_w = bewertetes Schalldämm-Maß der trennenden Wand ohne flankierende Übertragung.

Eingangswert für das Nachweisverfahren nach DIN 4109-2.

($R_{w,R} = R_w - 2$ dB)

Brandschutz

Beplankung	Unterkonstruktion Profile	Achs-	Dämmstoff			Feuerwider-
			abstand	Dicke	Roh-	
		a		dichte	klasse	
mm		mm	mm	kg/m ³		
12,5 + 10	≥ CW 50	625	zulässig			F 30-A
2 x 15	≥ CW 50	625	zulässig			F 60-A

Hinweis

Nachweis:

P-SAC 02/III-661

GS 3.2/14-129-2

GS 3.2/14-130-1

Zulässige Wandhöhen

Beplankung	Unterkonstruktion Profile	Achs-	maximal zulässige Wandhöhe	
			abstand	
		a	ohne	mit
mm		mm	Brandschutzanforderungen	
		mm	mm	mm
12,5 + 10	CW 50	625	2.900 ¹⁾	2.900 ¹⁾
12,5 + 10	CW 75	625	4.000	4.000
12,5 + 10	CW 100	625	4.500	4.500
2 x 15	CW 50	625	2.650 ¹⁾	2.650 ¹⁾
2 x 15	CW 75	625	4.000	4.000
2 x 15	CW 100	625	4.000	4.000

Hinweis

Nachweis:

P-1403/355/12-MPA BS und berechnete Werte.

Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen geregelt.

¹⁾ Wert gilt nur für Einbaubereich 1